

要綱様式 第 20-5 号

水 理 計 算 書 ( 直 結 増 圧 方 式 ) 1

- |  |             |         |         |
|--|-------------|---------|---------|
|  | $P_2$       | $P_1$   |         |
| 1 全揚程 ( 増圧装置の加圧分 ) =   | m -         | m =     | _____ m |
| $P_1$ : 増圧装置直前の圧力 ( 次ページ参照 )<br>$P_2$ : 増圧装置直後の圧力 ( 次ページ参照 ) |             |         |         |
| 2 ポンプ自動停止圧力 = 減圧式逆流防止器の流入側設計圧力 - 0.05MPa                     |             |         |         |
| = (  | m - 5 m ) = | _____ m |         |
| 3 ポンプ自動復帰圧力 = 減圧式逆流防止器の流入側設計圧力                               | =           |         | _____ m |

配管立体図

( 給水主管損失水頭計算略図 )

( 居室内損失水頭計算略図 )