要綱様式 第 20-6 号

水 理 計 算 書 （ 直 結 増 圧 方 式 ） 2

P_1 ： 増圧装置直前の圧力 ＝ P_0 － （ P_3 ＋ h_1 ）
＝ m － （ m ＋ m ） ＝ m ≧ 5m

P_0：設計水圧

h_1：配水管の分岐箇所と増圧装置の高低差

P_3：配水管の分岐箇所から増圧装置までの圧力損失

区間	口径 (mm)	栓数 戸数	負荷 単位数	流量 (ℓ/min)	流速 (m/s)	動水勾配 (‰)	管弁栓類	換算延長 (m)	損失水頭 (m)

P_4 ： 増圧装置から最高位など最悪条件にある給水器具までの圧力損失

h_3 ： 増圧装置と最高位など最悪条件にある給水器具の高低差

P_5 ： 最高位など最悪条件にある給水器具を使用するために必要な圧力
対象給水器具（品名）

P_2 ： 増圧装置直後の圧力 ＝ P_4 ＋ P_5 ＋ h_3 ＝ m＋ m＋ m ＝ m